PRÉFET
DE LA MANCHE
Liberté
Égalité
Fraternité

Agence Régionale de Santé
Normandie

Saint-Lô, le 22 février 2024

Direction de la Santé Publique
Unité Départementale de La Manche
Santé/Environnement
Place de la Préfecture
BP 50431
50001 SAINT-LÔ CEDEX

Téléphone : 02.33.06.56.13
Télécopie : 02.33.06.56.84
Messagerie : ars-normandie-se50@ars.sante.fr
Site internet : https://www.normandie.ars.sante.fr

Affaire suivie par Sabrina JAMES
Téléphone : 02.33.06.56.42
Mail : sabrina.james@ars.sante.fr

MONSIEUR LE PRESIDENT
SDEAU DIS SEE SELUNE AFF
110 Rue de la Liberté
CS 40108
50000 SAINT LO

Objet : Contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine.

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du contrôle sanitaire réalisé sur l'unité de gestion exploitation : SDEAU DIS SEE SELUNE STGS

Installation :	UNITE DE DISTRIBUTION JUVIGNY
Commune du point de surveillance :	JUVIGNY LES VALLEES
Point de surveillance	BOURG DE JUVIGNY LE TERTRE (CS)
Numéro du Point de Surveillance :	0000000569
Localisation exacte :	mairie
Motif du prélèvement :	CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS
Date et heure du prélèvement :	vendredi 19 janvier 2024 à 11h09
Préleveur :	PAUL MATHIEU
Numéro ARS-UD 50 :	00178696

Cette unité de distribution alimente toutes ou parties des communes de :

JUVIGNY LES VALLEES
MESNIL-ADELEE (LE)

MESURES DE TERRAIN

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Couleur (qualitatif)	0 qualitatif				
Odeur (qualitatif)	0 qualitatif				
Saveur (qualitatif)	0 qualitatif				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	7,1 °C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,3 unité pH			6,50	9,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	0,30 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,36 mg(Cl2)/L				

ANALYSE LABORATOIRE

Analyse effectuée par : LABEO MANCHE

Type del'analyse : 0D1P Code SISE de l'analyse : 00193389 Référence laboratoire : M24.8354-1-1

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0	qualitatif				
Turbidité néphélométrique NFU	0,20	NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	7,3	unité pH			6,50	9,00
Titre alcalimétrique	<2,0	°f				
Titre alcalimétrique complet	6,7	°f				
Titre hydrotimétrique	8,9	°f				
FER ET MANGANESE						
Fer total	25,7	µg/L				200,00
MINERALISATION						
Conductivité à 25°C	248	µS/cm			200,00	1100,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	0,3	mg(C)/L				2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,704	mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	35,2	mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L		0,50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	2	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100ml				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100ml				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100ml		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100ml		0		

CONCLUSION SANITAIRE

Eau d'alimentation conforme aux limites et références de qualité pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code La Santé Publique, je vous serais très obligé de bien vouloir porter cette information à la connaissance du public.

Pour le Directeur général de
l'Agence régionale de santé,
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires,

Signé

Anthony BRASSEUR