PRÉFET
DE LA MANCHE
*Liberté*
*Égalité*
*Fraternité*

Agence Régionale de Santé
Normandie

Saint-Lô, le 27 février 2024

**Direction de la Santé Publique**
Unité Départementale de La Manche
Santé/Environnement
Place de la Préfecture
BP 50431
**50001 SAINT-LÔ CEDEX**

Téléphone : 02.33.06.56.13
Télécopie : 02.33.06.56.84
Messagerie : ars-normandie-se50@ars.sante.fr
Site internet : https://www.normandie.ars.sante.fr

**Affaire suivie par Marina LAGOUGE**
Téléphone : 02.33.06.56.78
Mail : marina.lagouge@ars.sante.fr

MONSIEUR LE PRESIDENT
SDEAU DIS SEE SELUNE REGIE
110 Rue de la Liberté
CS 40108
**50000 SAINT LO**

Objet : Contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine.

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du contrôle sanitaire réalisé sur l'unité de gestion exploitation : SDEAU DIS SEE SELUNE REGIE

| | |
|---|---|
| Installation : | UNITE DE DISTRIBUTION CHERENCE LE ROUSSEL |
| Commune du point de surveillance : | JUVIGNY LES VALLEES |
| Point de surveillance | BOURG DE CHERENCE LE ROUSSEL (CS) |
| Numéro du Point de Surveillance : | 0000000269 |
| Localisation exacte : | TOILETTES PUBLIQUES |
| Motif du prélèvement : | CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS |
| Date et heure du prélèvement : | lundi 05 février 2024 à 09h29 |
| Préleveur : | AGENT DE PRELEVEMENT DU LABORATOIRE |
| Numéro ARS-UD 50 : | 00178834 |

Cette unité de distribution alimente toutes ou parties des communes de :
JUVIGNY LES VALLEES

## MESURES DE TERRAIN

| | Résultats | Limites de qualité | | Références de qualité | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | inférieure | supérieure | inférieure | supérieure |
| **CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES** | | | | | |
| Couleur (qualitatif) | 0 qualitatif | | | | |
| Odeur (qualitatif) | 0 qualitatif | | | | |
| Saveur (qualitatif) | 0 qualitatif | | | | |
| **CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL** | | | | | |
| Température de l'eau | 10,0 °C | | | | 25,00 |
| **EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE** | | | | | |
| pH | 7,9 unité pH | | | 6,50 | 9,00 |
| **RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION** | | | | | |
| Chlore libre | 0,19 mg(Cl2)/L | | | | |
| Chlore total | 0,25 mg(Cl2)/L | | | | |

## ANALYSE LABORATOIRE

## ANALYSE LABORATOIRE

Analyse effectuée par : LABEO MANCHE

Type del'analyse : 0D1P Code SISE de l'analyse : 00193527 Référence laboratoire : M24.15704-1-1

| | Résultats | | Limites de qualité | | Références de qualité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | inférieure | supérieure | inférieure | supérieure |
| **ANALYSE LABORATOIRE** | | | | | | |
| Aspect (qualitatif) | 1 | qualitatif | | | | |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,10 | NFU | | | | 2,00 |
| **EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE** | | | | | | |
| pH | 7,8 | unité pH | | | 6,50 | 9,00 |
| Titre alcalimétrique | <2,0 | °f | | | | |
| Titre alcalimétrique complet | 9,4 | °f | | | | |
| Titre hydrotimétrique | 10,8 | °f | | | | |
| **FER ET MANGANESE** | | | | | | |
| Fer total | 1,7 | µg/L | | | | 200,00 |
| **MINERALISATION** | | | | | | |
| Conductivité à 25°C | 285 | µS/cm | | | 200,00 | 1100,00 |
| **OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES** | | | | | | |
| Carbone organique total | 0,3 | mg(C)/L | | | | 2,00 |
| **PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES** | | | | | | |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | mg/L | | | | 0,10 |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,461 | mg/L | | 1,00 | | |
| Nitrates (en NO3) | 23,0 | mg/L | | 50,00 | | |
| Nitrites (en NO2) | <0,01 | mg/L | | 0,50 | | |
| **PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES** | | | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | n/mL | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | n/mL | | | | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | n/(100ml | | | | 0 |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | n/(100ml | | | | 0 |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | n/(100ml | | 0 | | |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | n/(100ml | | 0 | | |

## CONCLUSION SANITAIRE

Eau d'alimentation conforme aux limites et références de qualité pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code La Santé Publique, je vous serais très obligé de bien vouloir porter cette information à la connaissance du public.

Pour le Directeur général de
l'Agence régionale de santé,
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires,

**Signé**

**Anthony BRASSEUR**